

Отчет об исполнении предписания

№	Содержание предписания	Устранение	Примечание
1.	<p>Нарушение ст.28, ст.29 Федерального закона 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.7.2., п.2.11.2, п.2.11.7. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», выразившееся в не обеспечении условий для проведения проветривания помещений в любое время года и проведение уборки помещений при открытых окнах и фрамугах – на момент проведения профилактического визита в помещениях дошкольного учреждения (кроме прачечной, пищеблока) оконные рамы, подоконники с нарушением целостности поверхности, нарушением целостности оконного стеклопакета. Обеспечить выше указанные помещения дошкольного учреждения условиями для проведения проветривания помещений в любое время года и проведения уборки помещений при открытых окнах и фрамугах</p>	Не выполнено	Заложено в бюджет на 2025 год
2.	<p>Устранить нарушение ч. 1 ст. 28 ФЗ от 30.03.1999г №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» п.2.8.5, п.2.8.6, п 2.8.9, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», обеспечить наличие светорассеивающей конструкции у источников искусственной освещенности в групповой ячейке раннего возраста, не снижающей уровень искусственной освещенности.</p>	Устранено	-
3.	<p>Устранить нарушение ч. 1 ст. 28 ФЗ от 30.03.1999г №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» п.2.8.1, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п 83 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» в части не соответствия уровня искусственной освещенности на рабочем месте повара(горячий цех пищеблока). Привести уровни искусственной освещенности к</p>	Устранено	

	нормируемым показателям.		
4.	Устранить нарушение ч. 1 ст. 28 ФЗ от 30.03.1999г №52-ФЗ п.2.4.6.2, СП 2.4.3648-20 , ст15 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» выразившееся в отсутствия в буфетных комнатах групповых ячеек эмалированной кухонной посуды с нарушением целостности. Обеспечить наличие кухонной посуды, из неабсорбирующих материалов (из нержавеющей стали)	Устранено	



И.о.заведующего:  (Просянникова Н.П.)